

绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程 净化区域工程项目答疑澄清文件(二)

各潜在投标人:

关于绍兴文理学院附属医院(绍兴市立医院)二期A地块建设工程净化区域工程项目,现招标人对招标文件补充修改如下:

一、招标人对对招标文件补充修改如下:

图纸说明中,屋面空调机组为螺杆,材料表中为涡旋,图纸前后有矛盾,设计明确以材料表涡旋为准。

二、招标文件与本次答疑澄清文件有冲突的,以本次答疑澄清文件为准,与本次答疑澄清文件没有冲突的按原招标文件执行。

招标人:绍兴大学附属医院

代建单位:绍兴市城发建设有限公司

招标代理机构:浙江益诚工程咨询有限公司

2026年9月29日

