

绍兴市第七人民医院新院区建设工程智能化工程项目

答疑澄清

各潜在投标人：

关于绍兴市第七人民医院新院区建设工程智能化工程项目，现招标人对各潜在投标人的提问进行回复，并对招标文件答疑澄清如下：

一、招标人对投标人的提疑回复如下：

1、提问：根据招标文件 P378~383 的响应材料、检测报告等的清单明细和 P66~369 的完整清单内的需提供资料对比，响应材料、检测报告等的清单明细缺少如下：

(1) 1.3 计算机网络系统(含三级等保):设备网核心交换机:11、支持 TAP 能力，可支持 TAP 同源同宿功能，报文截断功能，源端口标识功能，支持 TAP 基于端口的 M:N 模型功能，M:N 模型下最大 M 口规格为 575, N 口规格为 575;提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告；

(2) 1.4 数据中心:房间级精密空调:9、空调采用低噪音设计的特性，提供节能静音型精密空调相关证书文件证明；

(3) 1.4 数据中心:一体化监控主机:5) 要求机房监控界面支持卡片式主页展示，并支持一键切换 2D/3D 两种展示视图，通过 2D 和 3D 视图展示设备布局，可对 3D 布局图进行缩放、旋转、回位操作，同时支持组态配置机房及微模块布局视图，可通过拖拽的方式可快速实现常规机房、异形多边形机房的布局配置，可根据实际机房场景画出墙壁，灵活满足不同机房样式的展示需求，以上功能要求均需提供页面截图证明 6) 监控界面支持通过 3D 温度云图展示微模块通道或机柜的上中下几个层面的环境温度情况、支持通过 3D 可视化展示制冷、机架 U 位空间、电力容量，并以不同颜色的柱状占比方式显示容量情况，以上功能要求均需提供产品功能截图证明。

(4) 2.2 多媒体会议系统:98 寸会议平板:所投产品需提供具有“CMA”标识的“中国认可国际互认”的《检验报告》;投标的产品需

获得中国节能认证产品认证证书(提供证书复印件或全国认证认可信息公共服务平台查证结果截图);

(5) 4.1 护理对讲系统:15.6 寸病房门口机:终端整体为白色塑壳材料,要求提供显示设备外壳材料大肠杆菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌抗菌率达到 99.9%,提供 CMA 认证的检测报告;

请问提供证书、截图、检测报告等资料是以 P373~383 响应材料、检测报告等的清单明细为准?还是以 P66~369 中完整清单为准?

回复:以 P373~383 响应材料、检测报告等的清单明细为准。

2、提问:商务标部分的商务条款偏离表、技术标部分的货物说明一览表、技术响应表、主要配置说明一览表、技术规格偏离表招标文件无格式,请提供还是自拟?此类表达的的内容不明确,无法自拟。故需提供格式。

回复:商务标部分的《商务条款偏离表》按原招标文件执行,《商务条款偏离表》侧重商务条款比如工期、付款、质保期等内容。

技术标部分同意修改,保留《货物说明一览表》、《技术规格偏离表》,以上内容请投标单位根据招标文件自行编制,格式自拟。《货物说明一览表》侧重明确投标产品具体品牌型号;《技术规格偏离表》侧重与对清单参数的响应情况,明确正偏离和负偏离的内容。

3、提问:招标文件中的资信、业绩的业绩资料放置在哪里,本项目投标文件组成无资信标部分。

回复:本次答疑澄清将在系统内部投标文件组成中增加“资信、业绩评审内容”。

4、提问:招标文件 P377~384 中格式五(资料一览表)、响应材料、检测报告等的清单明细、格式六(打分资料一览表)三个格式文件分别放在哪里?投标文件的组成无此部分的明确。

回复:以上格式文件均放入技术标部分。

5、提问:根据投标制作工具显示,每个模块只能上传小于 50M 的文件,技术标有大量的检测报告、证书、截图等资料,可能大于 50M,建议调整上传文件容量大小。

回复：上传容量大小系统规定无法更改，本次答疑澄清将在系统内部投标文件组成中将技术标改成技术标上册和技术标下册。

6、提问：招标清单云计算资源池中“12、云平台须支持并提供 iso、qcow2 等格式的镜像或模版导入功能，同时支持导出虚拟机，在导入的过程中实时展示导入速率和预计剩余时间，以帮助用户更好的规划时间，提供产品功能截图证明”。镜像导入导出为云平台基础通用功能，但各主流云平台支持的镜像格式、导入导出界面设计、数据展示形式均存在差异化，无统一行业标准。招标文件精准限定 ISO、qcow2 两种格式，并强制要求实时展示导入速率及剩余时间，该细化参数无项目实际使用价值，属于定向屏蔽参数，违背公平竞争原则，建议删除该倾向性条款。

回复：招标清单云计算资源池中“12、云平台须支持并提供 iso、qcow2 等格式的镜像或模版导入功能，同时支持导出虚拟机，在导入的过程中实时展示导入速率和预计剩余时间，以帮助用户更好的规划时间，提供产品功能截图证明”，更正为“12、云平台须支持并提供 iso、qcow2 等格式的镜像或模版导入功能，以帮助用户更好的规划时间，提供产品功能截图证明”。

招标文件《响应材料、检测报告等的清单明细》做相应修改。

7、提问：招标文件 P376 页投标报价表仅单列“货物名称型号规格”，P66 页招标工程量清单将内容拆分为材料名称、规格型号/技术参数两栏。请问填报投标报价表时，是否可按照招标清单拆分格式，分开填写材料名称、规格及技术参数或重新提供投标报价表格式。

回复：《投标报价表》格式为示范文本格式，“货物名称型号规格”一栏请自行根据投标的货物名称和型号规格填写。

8、提问：招标文件中 P19 页投标人须知 3.1.2 技术标编制要求，条款明确要求同 2. 时提交《货物说明一览表》《主要配置说明一览表》两份表格。本项目为医院弱电智能化工程，供货内容包含前端设备、机房设备、线缆桥架、配套辅材等，两份表格填报对象均为本项目全部供货设备材料，填报内容高度重合，存在大量重复编制、重复

罗列的情况，增加投标文件冗余篇幅，易造成评审内容重复。现特此申请澄清：

(1) 是否可仅提交其中一份表格，无需两份同时提供；

(2) 若两份表格均必须同时提供，请招标人明确区分两份表格各自需要填报的内容、侧重点及填报边界，便于我方规范编制投标文件。

回复：技术标部分同意修改，取消《主要配置说明一览表》，保留《货物说明一览表》，《货物说明一览表》侧重明确投标产品具体品牌型号。

二、招标人对招标文件的澄清及补充如下：

1、招标文件第二节投标人须知 3.1 投标文件的组成修改如下：

3.1.2 技术标部分

☒ (1) 货物说明一览表；

☒ (2) 技术响应表；

☒ (3) 主要配置说明一览表；

☒ (4) 技术规格偏离表；

☐ (5) 投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

☐ (6) 产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

☐ (7) 产品制造、安装、验收标准；

☐ (8) 主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状；

☒ (9) 质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍；

☒ (10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施；

(招标人需要增加的其他技术内容)。

修改为：

3.1.2 技术标部分

☒ (1) 货物说明一览表；

☐ (2) 技术响应表；

☐ (3) 主要配置说明一览表；

☒ (4) 技术规格偏离表；

☐ (5) 投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

- ☐ (6) 产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述;
- ☐ (7) 产品制造、安装、验收标准;
- ☐ (8) 主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状;
- ☒ (9) 质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍;
- ☒ (10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施;
- (招标人需要增加的其他技术内容)。

2、WORD 格式的工程量清单请登录系统-其他材料中进行下载。

3、《响应材料、检测报告等的清单明细》以本次答疑澄清文件为准。

4、招标文件与本次答疑澄清文件有冲突的，以本次答疑澄清文件为准，与本次答疑澄清文件没有冲突的按原招标文件执行。

