

## 绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程答疑澄清文件

各潜在投标人：

现招标人对各投标人在阅读了绍兴市镜岭水库供水工程-宋六陵水厂连接线工程的招标文件后提出的问题作如下回复，并对招标文件内容作如下调整：

### （一）招标文件答疑：

1、预备费列示问题：本次电子清单未列“预备费 500000 元”，若由投标人自行并入总价，将导致电子清单汇总金额与投标函总价不一致。请明确预备费的填报位置。

回复：报价书中的预备费，在清单汇总金额表中手动插入金额汇总，清单汇总金额表插入预备费。

2、不可竞争费范围问题：请明确标化工地费 722497 元是否纳入不可竞争费？

回复：标化工地增加费为暂列金额，属于不可竞争费。

3、定价材料表适用问题：招标提供的工程量清单中含有不在不可竞争费中的定价材料表，请明确是否必须严格执行定价表单价。

回复：不在不可竞争费中的单价可自主报价。

4、隧洞出渣运距问题：1 号隧洞 3.016km、2 号隧洞 2.235km，清单洞内出渣运距均为 525m，与实际洞长偏差较大。请明确该运距取值依据及超运距调整规则。

回复：清单编制说明中 19 条，本工程隧洞出渣运输距离 1 号、2 号隧洞、1 号支洞出渣运距按平均值长度 525 米计取；3 号隧洞出渣运输距离按 37 米计取。出渣机械采用电瓶车牵引矿车运输，以上所述出渣距离及运输机械结算不予调整。此运距由设计单位计量提供，此口径不作调整。投标单位自行考虑报价风险。

5、投标人资格要求 3.3  自 2021 年 1 月 1 日以来（以项目竣工验收时间为准） 承接过/ 完成过市政类单个合同长度 1000 米及以上新建隧道/洞（钻爆法工艺）的施工业绩。疑问 1：施工业绩要求的单个合同长度 1000 米及以上是指单座隧道/洞长度 1000 米及以上还是指同一个合同段内多个隧道/洞累计长度 1000 米及以上即可，请予以明确？疑问 2：采用钻爆法工艺施工的新建隧道/洞工程需达到 1000 米及以上还是指长度 1000 米及以上新建隧道/洞项目中包含钻爆法工艺即可，请明确？

回复：疑问 1：同一个合同标段内的隧道/洞累计长度 1000 米及以上；疑问 2：采用钻爆法工艺施工的新建隧道/洞工程需达到 1000 米及以上（钻爆法施工长度为 1000 米）。

6、工程量清单 P7 “标底报价书”（2）不参与竞争费中的“预备费 500000 元”，在业主发的接口文件中没有这笔费用，并且预备费属于建设单位的费用，请问投标总价是否包含此项费用？若包含此项费用，而业主发的接口清单文件无此列项，请明示该如何报价。

回复：报价书中的预备费，在清单汇总金额表中手动插入金额汇总，清单汇总金额表插入预备费。

7、资格审查企业业绩 3.3  自 2021 年 1 月 1 日以来（以项目竣工验收时间为准） 完成过市政类单个合同长度 1000 米及以上新建隧道/洞（钻爆法工艺）的施工业绩。1、请明确：是否是单洞 1000 米要求，还是双洞累加达到也认可？该数据是否要求单洞的连续长度？2、如以竣工图中为证明材料，如何证明钻爆法工艺？是要将达到 1000 米的全部开挖方法附上？

回复：疑问 1：同一个合同标段内的隧道/洞累计长度 1000 米及以上；疑问 2：按招标文件要求执行。

8、技术标施工组织设计目录是否按照投标人须知前附表 3.1 中目录进行编制，若是，技术标一般评审因素中未包含的内容是否可在该目录后自行增加。是否可以不按投标人须知前附表 3.1 中目录进行编制，而是按照技术标一般评审因素中项目进行编制？

回复：按招标文件要求执行。

9、招标文件投标人须知前附表 1.3.3 质量要求为：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。招标文件第三部分 专用合同条款 5.1 质量要求，5.1.1 特殊质量标准和要求：确保“省级标化工地”，争创“钱江杯”（政府等客观原因无法创建的除外），获得“钱江杯”奖励 50 万元（单独开具增值税发票）。省级标化工地未创建成功或未经发包人同意取消创建计划的，扣除投标报价时标化工地增加费，并扣除 100 万元。请问以哪个为准。

回复：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，争创“钱江杯”。

10、技术标一般评审因素总体施工部署、场地平面布置及说明中，要求“符合安全、卫生和环保规定，图纸详尽，同时包含景观和市政图纸”，请问景观和市政图纸具体指的是什么？

回复：景观图纸指的是场地平面布置图，市政图纸指的是施工便道（桥）、场地的用电、供排水、通信等图纸。

11、所有需要提供人员社保证明材料的是否可以提供无独立法人的分公司社保？

回复：可以。

12、本项目投标截止时间已调整为 2026 年 7 月 2 日 14 时 30 分。请问投标人要求澄清招标文件的截止时间可否予以相应调整？

回复：不作调整。

13、招标公告投标人资格要求中的 3.10~3.14 条，是否投标人按招标文件格式内提供的《投标承诺书》予以响应即可，而无需提供其他证明材料？如需提供其他证明材料，请招标人提供相应查询网址。

回复：提供《投标承诺书》予以响应即可。

14、电子投标文件盖章要求“投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章”，请问此处投标单位电子印章是否仅指投标

单位公章，而不包含法定代表人电子印章？

回复：仅指投标单位公章。

15、若一页中有多个证明材料复制件，是否仅需加盖一个投标单位电子印章即可？

回复：是的。

16、在技术标格式内，“表 5 项目管理班子配套情况表(明标)”与“表 5 项目管理班子配套情况表”存在重复，是否仅提供其中的“表 5 项目管理班子配套情况表(明标)”即可？

回复：是的。

17、黄家岙工区如何进入，3#便道无法进入该工区？

回复：打通 3 号隧洞后，从 3#便道经过 3 号隧洞进入黄家岙工区，3 号隧洞需要临时作为施工通道使用。

18、3#便道是先修建还是利用现状道路施工，完工后重建？

回复：直接利用现状道路，并根据实际需求局部拓宽或加固，完工后根据实际情况按业主要求修复或重建。

19、征地是否已经完成，工期开工时间从哪天开始？

回复：开工前完成借地，开工时间以项目监理开工令为准。

20、本项目要求市政隧道长度大于 1000 米，是隧道长度连续 1000 米以上还是隧道群总长度 1000 米即可？请明确。

回复：同一个合同标段内的隧道/洞累计长度 1000 米及以上。

21、本项目要求市政隧道长度大于 1000 米，是否是单洞单项隧道长度大于 1000 米？请明确。

回复：同一个合同标段内的隧道/洞累计长度 1000 米及以上。

## (二) 招标文件补充说明：

1、招标文件 P51 页 资信标评审 企业综合实力“投标人自 2021 年 1 月 1 日（以获奖证书或文件的落款日期为准）以来，完成的市政类施工项目获得过国家级工程质量奖项（市政工程最高质量水平评价（全国市政金杯示范工程）、国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖）的得 1 分，完成的市政类施工项目获得过省级奖项（如：钱江杯等）的得 0.5 分；本项最多取一个奖项，最多得 1 分。投标人需提供资质证书、获奖证书或证明文件、施工合同等证明材料的原件扫描件并加盖投标单位电子印章。”调整为：“投标人自 2021 年 1 月 1 日（以获奖证书或文件的落款日期为准）以来，完成的市政类施工项目获得过国家级工程质量奖项（市政工程最高质量水平评价（全国市政金杯示范工程）、国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖）的得 1 分，完成的市政类施工项目获得过省级奖项（如：钱江杯等）的得 0.5 分；本项最多取一个奖项，最多得 1 分。投标人需提供获奖证书或证明文件、施工合同等证明材料的原件扫描件并加盖投标单位电子印章。”

2、招标文件 P20 页 前附表 3.5 资格审查资料“4. 施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。施工现场专职安全生产管理人员的数量应符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》(建质规(2025)3号)的规定,本项目要求专职安全生产管理人员不少于3人。”调整为:“4. 施工现场专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书复制件。施工现场专职安全生产管理人员的数量应符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》(建质规(2025)3号)的规定,本项目要求专职安全生产管理人员不少于3人,施工活动涉及建筑起重机械的,应当至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。”

(三) 招标文件与本次澄清、修改文件有冲突的以本次澄清、修改文件为准,与本次澄清修改文件没有冲突的按原招标文件执行。

招标人: 绍兴市制水有限公司 (盖章)

招标代理机构: 浙江信达咨询监理有限公司 (盖章)

2026年6月17日